



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów
dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Nr KFiR.271.2.2012

Korfantów, 2012-09-10

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP II.

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 04.09.2012 r., dotyczące zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja sali widowiskowej MGOKSiR w Korfantowie – Centrum Spotkań Międzynarodowych oraz Aktywności Kulturalnej Gminy Korfantów – ETAP II”:

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem zwracamy się o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ:

1. Zamawiający w pkt IV ppkt 12 oraz w pkt X ppkt 5 SIWZ określa dokumenty, które należy załączyć do oferty m. in.: „dokument potwierdzający badania zapalności i właściwości toksycznych, lotnych produktów spalania fotela tapicerowanego wg normy PN-88/B-02855:1996. Zapis powyższej normy jest niewłaściwy – obecnie obowiązującą normą w w/w zakresie jest PN-88/B-02855:1988.

Czy Zamawiający uznaje wyniki badań zgodne z aktualną normą?

2. Dokument potwierdzający badania zapalności mebli tapicerowanych wg normy PN-EN1021-1:2006 i normy PN-EN1021-2:2006.
Powyższe normy zostały zastąpione normami: PN-EN1021-1:2007 oraz PN-EN1021-2:2007.

Czy Zamawiający będzie wymagał załączenia wyników badań zgodnych z przepisami na dzień składania ofert?

Informujemy przy tym, iż badania wykonane zgodnie z nieaktualnymi przepisami są nieważne.



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów
dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

3. Zamawiający żąda wyników badań wytrzymałościowych w zakresie bezpiecznego użytkowania wg normy PN-EN12727:2004 bez podania poziomu badań.
Dla obiektów m.in. Ośrodków Kultury poziom intensywności użytkowania jest wysoki i fotele powinny być przebadane na stopień „4” intensywny.

Czy Zamawiający będzie wymagał badań „4” stopnia?

ZAMAWIAJĄCY UDZIELA NASTĘPUJĄCEJ ODPOWIEDZI:

Ad. 1, Ad. 2

Zgodnie z wprowadzoną zmianą do SIWZ w zakresie Działu IV ust. 12, Działu X ust. 5 oraz Działu XIII, Zamawiający w prowadzonym postępowaniu uzna za właściwe i potwierdzające spełnianie wymagań stawianym wykonawcom w zakresie jakości oferowanych dostaw:

- dokument potwierdzający badania zapalności i właściwości toksycznych, lotnych produktów spalania fotela tapicerowanego,
- dokumenty potwierdzające badania zapalności mebli tapicerowanych, wg obecnie obowiązujących w tym zakresie norm, o których mowa w poz. 53 załącznika Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki (Dz. U. z 2009 roku Nr 56 poz. 461).

Zgodnie z Działem XIII SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu m.in. dokumenty, o których mowa powyżej. Dokumenty te winny potwierdzać, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego najpóźniej na dzień złożenia ofert.

Ad. 3

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie będzie żądał wyodrębniania stopni intensywności użytkowania foteli, będących przedmiotem zamówienia.

DYREKTOR MGOKSiR
Stanisław Szkolny